

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.



Позиция №	Обозначение	Наименование	Примечание
1	ЩРО 8505-2118-Н УХ/ЛЗ.1	Щиток обогрева	-
2	ЩРО 8505-4418-Н УХ/ЛЗ.1	Щиток освещения	-
3	ЩО-8505-1415-Н УХ/ЛЗ.1	-	-
4		-	-
5	ОЩВ-6-36 УХ/ЛЗ	Щиток наружного освещения	-
6	-	Signal XM	-
7	ШОП	Шкаф обеспечения питания	-
8	-	Шкаф АИНСКУЗ	-
9	Ввод - 10 кВ	-	яч.1,10,27,44
10	СВ - 10 кВ	-	яч.11,33
11	СР - 10 кВ	-	яч.12,34
12	ТН - 10 кВ	-	яч.3,16,25,42
13	ОЛ - 10 кВ	-	яч.2,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,17,19,20,22,23,24,26,28,29,30,31,32,35,36,37,38,39,41,42
14	ТСН - 10 кВ	-	яч.21,40
15	-	Шинный мост 10 кВ	-
16	НКУ Ассоль 400А	Шкаф собственных нужд	-
17	Шкаф оперативного тока	ШОТ02-125	-
18	ШТ 2108.13 08.11	Защиты 1Т	-
19	ШТ 2108.16 08.16	Шкаф АРКТ 1Т,2Т	-
20	ШТ 2108.13 08.11	Защиты 2Т	-
21	-	Панель управления 10 кВ 1,2сш	-
22	-	Панель управления 1Т,2Т	-
23	-	Панель управления 10 кВ 3,4сш	-
24	ШН 2415.10	Шкаф ЦС	-
25	Шкаф распределения оперативного тока	ШРОТ	-
26	ЗПР-512	Панель ЗН блокировки	-
27	ШАВР-050-02-66101 УХ/ЛЗ	ШАВР	-
28	Устройство дуговой защиты	УДЗ-10	-

АСХ	1	ООО "Амурстрой Холдинг"
КОПИЯ ВЕРНА		
" " 20		
Руководитель службы заказчика		Труфанова Я. Е.
Должность	Ф.И.О.	Подпись

БЭСП.0147-ЭС.ЭП					
План размещения оборудования в здания ОПУ					
Лист					
Масса					
Масштаб					
Лист					
Листов					
ПС 110/10 кВ ГПП					
ООО «ДВК-РЭМ»					