Для облицовки фасадов применяется металлосайдинг, производства ЗАО "ИНСИ". Все облицовочные материалы, производства ЗАО "ИНСИ" выполнены с защитно-декоративным полимерным покрытием. Горизонтальный монтаж сайдинга начинается с установки начальной планки. Планки начальные ПН крепятся к низу обрешетки вместе с цокольным отливом с помощью оцинкованных самосверлящих винтов 4,2х16 мм. Для облицовки оконных и дверных откосов применяются фасонные комплектующие изделия, изготовленные по ТУ 003-42481025-06, СТО 42481025 005-2006. Крепление фасонных комплектующих изделий может быть видимым с помощью оцинкованных саморезов 4,8х20 с окрашенной головкой и прокладкой из ЭПДМ-резины непосредственно на облицовочный материал.

Часть фасонных изделий (откосные планки, наличники и т.д.) крепятся к несущим профилям оцинкованными саморезами 4,2х16мм перед монтажом облицовочного материала. Крепление сайдинга, скрытое с помощью оцинкованных саморезов 4,2х16мм. Конструктивные решения фасада приведены на прилагаемых чертежах.

Ведомость чертежей комплекта АС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	БЭСП.0147-ЭС.АС
2	Здание ОПУ. План на отм. 0.000 до реконструкции. Экспликация помещений.	БЭСП.0147-ЭС.АС1
3	Здание ОПУ. План на отм. 0.000 после реконструкции. Экспликация помещений.	БЭСП.0147-ЭС.АС1-1
4	Разрез 1-1, Разрез 2-2, Разрез 3-3 до реконструкции	БЭСП.0147-ЭС.АС2
5	Разрез 1-1, Разрез 2-2, Разрез 3-3 после реконструкции	БЭСП.0147-ЭС.АС2-1
6	План подвесного потолка на отметке +3.700. Спецификация материалов.	БЭСП.0147-ЭС.АС3
7	Ведомость отделки помещений.	БЭСП.0147-ЭС.АС4
8	Фасад А-В, Фасад В-А до реконструкции	БЭСП.0147-ЭС.АС5
9	Фасад А-В, Фасад В-А после реконструкции	БЭСП.0147-ЭС.АС5-1
10	Фасад 1-2, Фасад 2-1 до реконструкции	БЭСП.0147-ЭС.АС6
11	Фасад 1-2, Фасад 2-1 после реконструкции	БЭСП.0147-ЭС.АС6-1
12	Детали устройства утепленного вентилируемого фасада	БЭСП.0147-ЭС.АС7 - БЭСП.0147-ЭС.АС7-2
13	Спецификация материалов на вентилируемый фасад	БЭСП.0147-ЭС.АС8
14	Ведомость объёмов работ и материалов по реконструкции здания	БЭСП.0147-ЭС.АС9 - БЭСП.0147-ЭС.АС9-1

Ведомость ссылочных документов

Обозначение	Наименование
ГОСТ 26633-91	Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Технические условия.
ГОСТ 8240-97	Песок для строительных работ. Технические условия.
ГОСТ 9179-77	Известь строительная. Технические условия.
ГОСТ 28196-89	Краски водно-дисперсионные. Технические условия.
ГОСТ 30674-99	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей
ГОСТ 6787-87-80	Керамические плитки для полов

ООО "Росэлектромонтаж" настоящим свидетельствует о том, что предоставляемые документы соответствуют всем требованиям. действующим на дату выпуска норм и правилам, включая правила пожарной безопасности техники безопасности и пожаровзрывобезопасности, эксплуатация сооружений по данному проекту безопасна

Гл. инж. проекта

/Рябцев В.В./

Перв. примен.

Справ. №

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата

Изм.	Лист	№документа	Подпись	Дата
Разраб.		Сташков		10.12.
Проверил		Малахина		10.12.
Н.контр.		Гринберг		10.12.
Утв.		Рябцев		10.12.

БЭСП.0147-ЭС.АС

Общие данные

Лит.	Масса	Масштаб

Лист 2 | Листов 2

ПС 110/10кВ ГПП

ООО
ДВК "Росэлектромонтаж"