



					БЭСП.0147-ЭС.РЗ.21			
Изм.	Лист	№ документа	Дата		1Т(2Т) Шкаф защит Аналоговые выхода	Лит.	Масса.	Масштаб.
Разраб.	Козырева		18.11.09					
Пров.	Дурицын		18.11.09					
					ПС 110/10кВ ГПП	Лист		Листов
Н.контр.	Гринберг		18.11.09			ООО “Росэлектромонтаж”		
Утв.	Рябцев		18.11.09					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Отключение тр-ра от защит НН1 с запретом АПВ
Отключение тр-ра от защит НН2 с запретом АПВ
От контактов МТЗ присоединений НН1
От контактов МТЗ присоединений НН2
РПВ НН1
РПВ НН2
РПО НН1
РПО НН2

РПБ ВН

Отключающая ступень газовой защиты тра	
Газовая защита РПН	

Сигнальная ступень газовой защиты тр-ра
Повышения температуры масла
Датчик понижения уровня масла в баке тр-ра
Датчик понижения уровня масла в баке РПН
Неисправность охлаждения

Контроль положения БИ трансф. выключателя
Контроль положения БИ обходного выключателя
Отклонение трансформатора от ДЗО-10 кВ 1,2(3,4)с.ш. с запретом АПВ
Понижение температуры масла

Изм.	Лист	№ документа		Дата
Разраб		Козырева		18.11.09
Пров.		Дурицын		18.11.09
Н.контр.		Гринберг		18.11.09
Утв.		Рябцев		18.11.09

БЭСП.0147-.ЭС.РЗ.22								
1Т(2Т) Шкаф защит Входные цепи				Лит.		Масса.	Масштаб.	
				Лист		Листов		
ПС 110/10 кВ ГПП				ООО “Росэлектромонтаж”				

