


Копия верна: 10.03.85



Спецификация элементов на фундамент

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед. кг	Примечание
Стальные элементы					
2	3.407.2-162.4-17км	Марка ТА-1	1	161	
3	3.407.2-162.4-18км	" ТА-2	4	21	
Переменные данные					
П-14					
Железобетонные элементы					
1	3.407.1-157 вып.1	фундамент Ф15.15	1	2500	1.0 м ³
П-15					
Железобетонные элементы					
1	3.407.1-157 вып.1	фундамент Ф18.18	1	3000	1,2 м ³

1. Установку фундаментов производить в соответствии с указаниями СНиП 3.05.06-85 и настоящим чертежом
2. Обратную засыпку котлованов производить с тщательным уплотнением каждого слоя до плотности $\rho = 1.7 \text{ т/м}^3$

ИНВ.подл. Подпись и дата ВЗОМ.ИМВ. 130747М-73

Разраб	Колышко	Контр	15.07.85	3.407.2-162 .3-1		
Провер	Смирнов	Контр	15.07.85			
Рук.гр.	Кулешова	Контр	15.07.85	Установочный чертеж фундаментов П-14 и П-15 из поднажника		
Гип	Курсанов	Контр	15.07.85			
Нач.отд.	Роменский	Контр	15.07.85	Энергосетьпроект Северо-Западное отделение Ленинград		
Н.контр	Сауляк	Контр	15.07.85			

Формат А3

2505/4