



1. Поз.5-загнуть при установке сетки
2. Поз.6-продернуть через ячейки сетки
3. Сварные соединения произвести по ГОСТ 5264-80

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
1		Уголок 50х50х4-В ГОСТ8509-93 L=2000	2	6.1кг
		Уголок 50х50х4-В ГОСТ8509-93 L=3000	2	9.15кг
3		Сетка 50х50-3.0-О ГОСТ 5336-80	1	14,6кг
4		Круг ф- 10 ГОСТ 2590-88	4	0,13кг
5	ГОСТ 5781-82	Сталь арматурная 6-А-I(A240)L=2040		1,2кг
.6	ГОСТ 5781-82	Сталь арматурная 6-А-I(A240) L=6560		2,3кг

					БЭСП.014 7.ЭС.КС-1					
					Панель ограждения 1	Лит			Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ докум	Подпись	Дата						
Разраб		Пхир								
Пров		Мелехина								
						Лист			Листов	
Н.контр.		Гринберг			ПС 110/10 кВ ГПП	000				
Утв		Рябцев				«ДВК Росэлектромонтаж»				