




Позиция	Наименование	Кол	Примечание
Шкаф автоматики пожаротушения	Щит металлический навесной ЩМП-1-0 36 УХЛ3	1	
Signal XM	Устройство обработки и передачи информации	1	
ОЗ	Оповещатель звуковой «Свирель»	1	
Т/И	Тепловой извещатель ИП-101-29-А3R1	10	
Д/И	Дымовой извещатель ИП-212-45	26	
R1-R4	Оконечное устройство. Сопротивление МЛТ-0,5 3,0кОм, 0,5W	4	
R5	Сопротивление ПЭВ-25, 3,9кОм	1	Установить в шкафу

Инов.№ подл.	Подп.и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп.и дата

					БЭСП. 0147- ЭС.ППМ.1				
					Схема электрическая принципиальная. Пожарная сигнализация	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп	Дата					
Разраб		Козырева		18.11.09					
Пров.		Дурицын		18.11.09					
						Лист		Листов	
Н.контр.	Гринберг		18.11.09		ПС 110/10 кВ ГПП		ООО «Росэлектромонтаж»		
Утв.	Рябцев		18.11.09						